



ANALYSERAPPORT 443305

Version: 1
 Sagsnr:
 Rekv. nr:
 Genereret: 14.12.2022
 Bilag:

Gistrup Vandværk

Hadsundvej 343
 9260 Gistrup
 Jan Olesen

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| LAB nr: | 22-42960, Prøve nr. 530792 | Prøvetager: | KJA, SGS Analytics Denmark A/S |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre | Prøvetagningsperiode: | 21.11.2022 09:37 - 21.11.2022 09:44 |
| Prøvested: | Gistrup VV Mølletofte - Jupiter 131733 | Prøvetagningssted: | Gistrup Skolevej 8, 9260, køkken |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022 | Analyseperiode: | 21.11.2022 - 14.12.2022 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|---------------------|--------------|-----|-----|---------|-------|------------------------------|--------|
| Smag | Ingen | - | - | | | *Organoleptisk | - |
| Lugt | Ingen | - | - | | | *Organoleptisk | - |
| pH | 7.6 pH | 7 | 8.5 | | 0.05 | M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012 | 10% |
| Temperatur | 11.5 °C | - | - | | 0.1 | TERMOMETER | 10% |
| Ledningsevne | 72 mS/m | - | 250 | | 0.5 | M-0009 DS 27888:2003 | 10% |
| Kimtal 22°C | 10 pr. mL | - | 200 | | 1 | M-0030 DS/EN ISO6222 | Ig0.15 |
| Coliforme bakterier | <1 pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | Ig0.25 |
| E. Coli | <1 pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | Ig0.25 |
| Farve Pt | 1 mg/L | - | 15 | | 1 | M-0007 DS/EN ISO 7887 | 15% |
| Turbiditet | <0.05 FTU | - | 1 | | 0.05 | M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016 | 10% |
| Jern | 0.003 mg/L | - | 0.2 | | 0.002 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| LAB nr: | 22-42961, Prøve nr. 530794 | Prøvetager: | KJA, SGS Analytics Denmark A/S |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe B parametre | Prøvetagningsperiode: | 21.11.2022 09:37 - 21.11.2022 09:44 |
| Prøvested: | Gistrup VV Mølletofte - Jupiter 131733 | Prøvetagningssted: | Gistrup Skolevej 8, 9260, køkken |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022 | Analyseperiode: | 21.11.2022 - 14.12.2022 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|------------------|--------------|-----|------|---------|-------|----------------------|--------|
| NVOC | 0.6 mg/L | - | 4 | | 0.1 | M-0097 DS/EN 1484 | 10% |
| Natrium | 74.3 mg/L | - | 175 | | 0.06 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Ammonium | <0.02 mg/L | - | 0.05 | | 0.02 | M-0014 DS 224 | 10% |
| Mangan | 0.001 mg/L | - | 0.05 | | 0.001 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Klorid | 97 mg/L | - | 250 | | 0.5 | M-0018 DS/ENISO10304 | 10% |
| Sulfat | 26 mg/L | - | 250 | | 0.5 | M-0018 DS/ENISO10304 | 10% |
| Nitrat | 8.5 mg/L | - | 50 | | 0.5 | M-0018 DS/ENISO10304 | 10% |
| Fluorid | 0.41 mg/L | - | 1.5 | | 0.05 | M-0018 DS/ENISO10304 | 10% |
| Nitrit | 0.002 mg/L | - | 0.1 | | 0.001 | M-0015 DS 222 | 10% |
| Enterokokker | <1 pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0135 ISO 7899-2 | Ig0.11 |

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.



SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| LAB nr: | 22-42962, Prøve nr. 530795 | Prøvetager: | KJA, SGS Analytics Denmark A/S |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Drikkevandskontrol, taphane - VOC-kontrol | Prøvetagningsperiode: | 21.11.2022 09:37 - 21.11.2022 09:44 |
| Prøvested: | Gistrup VV Mølletofen - Jupiter 131733 | Prøvetagningssted: | Gistrup Skolevej 8, 9260, køkken |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022 | Analyseperiode: | 21.11.2022 - 14.12.2022 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|-------------------------|------------|-----|-----|---------|------|------------------|-----|
| Chloroform | <0.02 µg/L | - | 1 | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Dichlormethan | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| 1.2-Dichlorethan | <0.02 µg/L | - | 1 | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Trichlorethen | <0.02 µg/L | - | 1 | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Tetrachlorethen | <0.02 µg/L | - | 1 | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| 1.1-Dichlorethylen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Cis-1.2-Dichlorethen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Trans-1.2-Dichlorethen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| 1.1.1-Trichlorethan | <0.02 µg/L | - | 1 | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| 1.1.2-Trichlorethan | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| 1.1.1.2-Tetrachlorethan | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| 1.1.2.2-Tetrachlorethan | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Benzen | <0.02 µg/L | - | 1 | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Toluen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Ethylbenzen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| o-xylen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| m+p-xylen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Naphtalen | <0.02 µg/L | - | - | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |
| Acrylamid | <0.02 µg/L | - | 0.1 | | 0.02 | M-0203 LC-MS-MS | 30% |
| Epichlorhydrin | <0.05 µg/L | - | 0.1 | | 0.05 | M-0206 GC-MS | 20% |
| Vinylchlorid | <0.02 µg/L | - | 0.5 | | 0.02 | M-0131 GC-MS | 20% |

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| LAB nr: | 22-42963, Prøve nr. 530791 | Prøvetager: | KJA, SGS Analytics Denmark A/S |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Drikkevandskontrol, taphane - PFAS og PAH | Prøvetagningsperiode: | 21.11.2022 09:37 - 21.11.2022 09:44 |
| Prøvested: | Gistrup VV Mølletofte - Jupiter 131733 | Prøvetagningssted: | Gistrup Skolevej 8, 9260, køkken |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022 | Analyseperiode: | 21.11.2022 - 14.12.2022 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|--------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|--------|--------------------------------|-----|
| Fluoranthen | <0.001 µg/L | - | 0.1 | | 0.001 | M-0207 RefM060/GC-MS | 30% |
| Benz(a)pyren | <0.001 µg/L | - | 0.01 | | 0.001 | M-0207 RefM060/GC-MS | 30% |
| Benz(ghi)perylene | <0.001 µg/L | - | - | | 0.001 | M-0207 RefM060/GC-MS | 30% |
| Indeno(1.2.3-cd)pyren | <0.001 µg/L | - | - | | 0.001 | M-0207 RefM060/GC-MS | 30% |
| Benz(b+j+k)fluoranthen | <0.002 µg/L | - | - | | 0.002 | M-0207 RefM060/GC-MS | 30% |
| PAH Sum(5) | Ej påvist µg/L | - | - | | | M-0207 RefM060/GC-MS | 30% |
| Perfluorbutansulfonat (PFBS) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluorhexansulfonat (PFHxS) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | DIN 38407-42 mod. | 30% |
| Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) | <0.0002 µg/L | - | - | | 0.0002 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluorpentansyre (PFPeA) | <0.0006 µg/L | - | - | | 0.0006 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluorhexansyre (PFHxA) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluorheptansyre (PFHpA) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluoroktansyre (PFOA) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| 6:2 fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluorbutansyre (PFBA) | <0.0006 µg/L | - | - | | 0.0006 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluoromonansyre (PFNA) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluordecansyre (PFDA) | <0.0006 µg/L | - | - | | 0.0006 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) | <0.0003 µg/L | - | - | | 0.0003 | #DIN 38407-42 mod. Swedac 1006 | 30% |
| PFAS Sum (12) | <0.0002 µg/L | - | 0.1 | | 0.0002 | #Beregning Swedac 1006 | 30% |
| PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS Sum (4) | <0.0002 µg/L | - | 0.002 | | 0.0002 | #Beregning Swedac 1006 | - |

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| LAB nr: | 22-42964, Prøve nr. 530797 | Prøvetager: | KJA, SGS Analytics Denmark A/S |
| Prøvemærkning: | + PCP | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Drikkevandskontrol, taphane - Pesticidkontrol | Prøvetagningsperiode: | 21.11.2022 09:37 - 21.11.2022 09:44 |
| Prøvested: | Gistrup VV Mølletofen - Jupiter 131733 | Prøvetagningssted: | Gistrup Skolevej 8, 9260, køkken |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022 | Analyseperiode: | 21.11.2022 - 14.12.2022 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|--|-------------|-----|------|---------|-------|------------------|-----|
| Pentachlorphenol | <0.01 µg/L | - | 0.01 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 30% |
| LM5 (CGA324007) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *LC-MS/MS | 30% |
| LM6 (SYN545666) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *LC-MS/MS | 30% |
| R471811 | <0.05 µg/L | - | 0.1 | | 0.05 | *LC-MS/MS | 30% |
| Imazalil | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *M-0165 LC-MS-MS | 30% |
| Metaldehyd | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *LC-MS/MS | 30% |
| Metamitron-desamino | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *M-0165 LC-MS-MS | 30% |
| Monuron | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *M-0165 LC-MS-MS | 30% |
| CGA 369873 | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *M-0165 LC-MS-MS | 30% |
| [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *M-0165 LC-MS-MS | 30% |
| t-Sulfinylacetic Acid | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 30% |
| Trifluoeddikesyre (TFA) | <0.05 µg/L | - | 9 | | 0.05 | *LC-MS/MS | 30% |
| Alachlor ESA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0212 LC-MS-MS | 30% |
| Dimethachlor ESA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0212 LC-MS-MS | 30% |
| Dimethachlor OA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0222 LC-MS-MS | 30% |
| Metazachlor ESA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0212 LC-MS-MS | 30% |
| Metazachlor OA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0212 LC-MS-MS | 30% |
| Propachlor ESA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0212 LC-MS-MS | 30% |
| Chlorothalonil-amidsulfonsyre | <0.002 µg/L | - | 0.1 | | 0.002 | M-0211 LC-MS/MS | 30% |
| 1.2.4-Triazol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0205 LC-MS-MS | 20% |
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0204 LC-MS/MS | 30% |
| Chloridazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desphenyl-chloridazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 2.4 D | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Atrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Bentazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Dichlobenil | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0100 GC-MS | 10% |
| Dichlorprop | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Diuron | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| ETU (Ethylenthiourea) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Glyphosat | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0166 LC-MS-MS | 20% |
| Hexazinon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| MCPA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Mechlorprop | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Metribuzin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Simazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| 2.6-Dichlorbenzoesyre | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 2.4-Dichlorphenol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0100 LC-MS | 15% |
| 2.6-Dichlorphenol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0100 LC-MS | 10% |
| 4-CPP | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 2.6-DCPP | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 4-nitrophenol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| AMPA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0166 LC-MS-MS | 20% |
| BAM (2.6-dichlorbenzamid) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Desethyldeisopropylatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desethylhydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desethylatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Desethylterbutylazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desisopropylatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|-------------------------------------|------------|-----|------|---------|------|------------------|-----|
| Desisopropylhydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Didealkylhydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Hydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Hydroxysimazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Metribuzin-desamino-deketo | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Metribuzin-diketo | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Metribuzin-desamino | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Metalaxyl/Metalaxyl-M | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| CGA62826 | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| CGA108906 | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Aldrin | <0.01 µg/L | - | 0.03 | | 0.01 | M-0208 GC-MS | 30% |
| Dieldrin | <0.01 µg/L | - | 0.03 | | 0.01 | M-0208 GC-MS | 30% |
| Heptachlor | <0.01 µg/L | - | 0.03 | | 0.01 | M-0208 GC-MS | 30% |
| Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | <0.01 µg/L | - | 0.03 | | 0.01 | M-0208 GC-MS | 30% |

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| LAB nr: | 22-42965, Prøve nr. 530796 | Prøvetager: | KJA, SGS Analytics Denmark A/S |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Drikkevandskontrol, taphane - Sporstoffer | Prøvetagningsperiode: | 21.11.2022 09:37 - 21.11.2022 09:44 |
| Prøvested: | Gistrup VV Mølletøften - Jupiter 131733 | Prøvetagningssted: | Gistrup Skolevej 8, 9260, køkken |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022 | Analyseperiode: | 21.11.2022 - 14.12.2022 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|------------------|-------------|-----|------|---------|-------|------------------------------|-----|
| Aluminium | <0.5 µg/L | - | 200 | | 0.5 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Antimon | <0.1 µg/L | - | 5 | | 0.1 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Arsen | 0.55 µg/L | - | 5 | | 0.02 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Bly | 0.10 µg/L | - | 5 | | 0.03 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Bor | 0.09 mg/L | - | 1 | | 0.01 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Cadmium | <0.003 µg/L | - | 3 | | 0.003 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Cobalt | <0.05 µg/L | - | 5 | | 0.05 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Chrom | 0.32 µg/L | - | 50 | | 0.03 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Cyanid | <1 µg/L | - | 50 | | 1 | #DS/EN ISO 14403 Swedac 1006 | 20% |
| Kobber | 2.44 µg/L | - | 2000 | | 0.03 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Kviksølv | 0.003 µg/L | - | 1 | | 0.001 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Nikkel | 0.56 µg/L | - | 20 | | 0.03 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Selen | 0.34 µg/L | - | 10 | | 0.05 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 12% |
| Zink | 27 µg/L | - | 3000 | | 0.3 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 17% |

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Gistrup Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 14.12.2022

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

#: Akkrediteret af underleverandør

Rune Michael Jørgensen, ingeniør

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.